Eiprofilrohre unbewehrt

DIN EN 1916 - DIN V 1201

Form EF-GM mit BKU-PE-HD-Auskleidung integrierte Dichtung,

ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

DN 250/375 – 800/1200 schalungserhärtet

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Betonrohren Typ 2 nach DIN EN 1916 - DIN V 1201
und den erhöhten Anforderungen der FBS-Richtlinien herstellen,
beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung
gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1,

Form EF-GM mit Fuß und mit Glockenmuffe,
Herstellungsverfahren „ in der Schalung erhärtet „,
Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung,
Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060,
Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610,
(Verlegerichtlinien zum Einbau von Fertigteilen mit nicht-rotationssymmetrischen Querschnitt)
Prüffähige Statik gem. ATV-DVWK A 127,

mit zusätzlicher vollflächiger Innenauskleidung aus PE-HD nach EN ISO 1872-1
Wandstärke mind. 4 mm
mechanisch im Rohrbeton verankert (aufgeklebte oder –kaschierte Auskleidung unzulässig!)

Fugenausbildung bei Nennweiten bis DN 700 / 1050 mit PUR-Anguß
und stirnseitiger Abdichtung durch DS-BKU-Profil und ab
einschließlich DN 800 / 1200 mit Tiefbettfuge und Doppelverschweißung.

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 4 Stunden in der Schalung erhärten und somit maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrdurchmesser DN …./…. mm
Baulänge …. m

Herstellernachweis : HABA-Betonwerke
www.haba-beton.de